

Informationen und Übersicht zu Alarmierungseinrichtungen im Privatbereich und im gewerblichen Bereich:

Kundeninformation # Infoblatt 111

Sehr geehrte Kunden,
 anbei einige Informationen zu Alarmierungseinrichtungen.

Nr.:	Alarmierungsart:	Rechtliche Grundlagen:	Bemerkung / Installationsort:	Bemerkung / Infos zu Prüfungen / etc.:
1.	<p>Rauchwarnmelder (RMW):</p> <p>Stand-Alone, Kabel- oder Funkvernetzte Melder</p>  <p>z.B. Pyrex, Ei Electronics.</p>	<p>Bayerische Bauordnung Art. 46 Wohnungen.</p> <p>ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände</p> <p>DIN 14676 Anwendernorm, Planung, Einbau, Betrieb, Instandhaltung</p> <p>DIN 14604 Produktnorm</p>	<p>Wo: Wohnungen und Wohnungsähnlicher Nutzung</p> <p>Installation in Schlafräumen und Fluren, die als Rettungswege fungieren</p> <p>Schutzziel: Menschen! Warnung anwesender Personen – Selbstrettung</p>	<p>Einbau in Bayern durch den Gebäudeeigentümer.</p> <p>Regelmäßige Prüfung, der Mieter/Nutzer inkl. schriftliche Dokumentation</p> <p>Inspektion: mind. 1x Jährlich.</p>

Nr.:	Alarmierungsart:	Rechtliche Grundlagen:	Bemerkung / Installationsort:	Bemerkung / Infos zu Prüfungen / etc.:
2.	<p>Gefahrenmeldeanlage / Hausalarmanlagen:</p> <p>Kabel (BUS) oder Funkvernetzte Melder</p>  <p>z.B. Jabloton OASIS 100er System.</p>	<p>Zentrale EN 50131 / SG 2</p> <p>ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände</p> <p>Privater Schutz für Einfamilienhäuser und alle Firmen</p> <p>DIN 14676 Anwendernorm, Planung, Einbau, Betrieb, Instandhaltung</p> <p>DIN 14604 Produktnorm</p>	<p>Wo: Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Klein- und Mittelunternehmen.</p> <p>Installation in Rettungswegen wie Flure, Treppenhäuser, Räume mit besonderen Gefahren.</p> <p>Schutzziel: Menschen! Warnung anwesender Personen – Selbstrettung</p> <p>Gebäude- Objektschutz</p> <p>Mit eingebauten Wählgerät zur Alarmweiterleitung auf Personen oder einer privaten Leitstelle.</p> <p>Weitere Einsatzvorteile: Die Gefahrenmeldeanlage kann für weitere Funktionen wie Einbruch, Überfall, Gasmeldung, Stromausfall etc. verwendet werden.</p>	<p>Einbau durch befähigte Personen mit Zertifikat. Errichterzulassung!</p> <p>Regelmäßige Prüfung inkl. schriftliche Dokumentation durch eine befähigte Person.</p> <p>Inspektion: mind. 1x Jährlich.</p>

Nr.:	Alarmierungsart:	Rechtliche Grundlagen:	Bemerkung / Installationsort:	Bemerkung / Infos zu Prüfungen / etc.:
3.	<p>Brandwarnanlagen:</p> <p>Funkvernetztes System</p>  <p>z.B. DAITEM</p>	<p>DIN VDE V 0826-2 Zentrale</p> <p>ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände</p>	<p>Wo:</p> <p>In kleinen Sonderbauten und Firmen. Wie Kindergärten, kleine Hotels bis 60 Betten, Behörden, in vielen weiteren Sonderbauten und Arbeitsstätten, etc.</p> <p>Warnung anwesender Personen in allen Räumen. Angestellte, Kinder und Senioren Selbstrettung</p> <p>Identifizierung des Brandentstehungsorts an zentraler Stelle</p> <p>Einfache und benutzerfreundliche Bedienung</p> <p>Wählgerät: Rufweiterleitung an hilfeleistende Stelle (intern/extern)</p> <p>Schutzziel: Menschen! Warnung anwesender Personen – Selbstrettung Aktivierung von Evakuierungshelfern</p>	<p>Einbau durch befähigte Personen mit Zertifikat. Errichtierzulassung!</p> <p>Regelmäßige Prüfung inkl. schriftliche Dokumentation durch eine befähigte Person.</p> <p>Inspektion: mind. 1x Jährlich.</p> <p>z.B. Bei DAITEM möglich: Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) und ein speziell angepasstes Bedienfeld</p> <p><u>Hinweis nur im Sonderbau!!!</u></p> <p>Im Sonderbau, Mittel- und Großgaragen zusätzlich die Abnahme durch einen Prüfsachverständigen. a. Vor Inbetriebnahme. b. alle 3 Jahre. c. Nach wesentlichen Umbau und Erweiterungen. >Extra Sachverständigenabnahmebescheinigung nötig!</p>

Stangneth Andreas Brandschutzservice

Brandschutz | Arbeitsschutz | Schulungen

Friedrich-König-Straße 2 · 84048 Mainburg/Wambach

Telefon: 08751/844890 Fax: 08751/841914 · www.AS-Brandschutz.de



Nr.:	Alarmierungsart:	Rechtliche Grundlagen:	Bemerkung / Installationsort:	Bemerkung / Infos zu Prüfungen / etc.:
4.	<p>Brandmeldeanlagen:</p> <p>Kabel (BUS)</p> <p>Teilweise Funkvernetzte Melder möglich</p>  <p>z.B. MEP, Esser, Novar by Honeywell, Detectomat, Notifier, Hekatron, etc</p>	<p>DIN EN 14675 Zentrale</p> <p>DIN EN 54</p> <p>DIN VDE 0833-02</p>	<p>Wo:</p> <p>In Sonderbauten / Zweckbau z.B. Garagenstellplatzverordnung §16</p> <p>Verkaufsstättenverordnung §20</p> <p>Versammlungsstättenverordnung §20</p> <p>Beherbergungsstättenverordnung §9 über 60 Betten</p> <p>Industriebaurichtlinie</p> <p>Forderung z.B. Baugenehmigungsbescheid oder Brandschutzkonzept</p> <p>Alarmierung anwesender Personen mit und ohne Ortskenntnisse</p> <p>Rettung von Menschen u Tieren</p> <p>Brandentstehung frühzeitig erkennen</p> <p>Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen</p> <p>Sach- und Umweltschäden verhindern - Wirksame Löscharbeiten ermöglichen</p> <p>Schutzziel:</p> <p>Leben, Sach- u. Umweltschutz</p>	<p>Einbau durch befähigte Personen mit Zertifikat. Errichterzulassung!</p> <p>Regelmäßige Prüfung inkl. schriftliche Dokumentation durch eine befähigte Person.</p> <p>Inspektion:</p> <p>4x Jährlich (1x je Quartal).</p> <p>Zusätzlich zu den Inspektionen die Wartung:</p> <p>1x Jährlich.</p> <p>Im Sonderbau, Mittel- und Großgaragen zusätzlich Abnahme durch einen Prüfsachverständigen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Vor Inbetriebnahme. alle 3 Jahre. Nach wesentlichen Umbau und Erweiterungen. <p>>Extra Sachverständigenabnahmebescheinigung nötig!</p>

Hinweis: Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte übernimmt die die Firma Stangneth Andreas Brandschutzservice und Herr Andreas Stangneth keine Haftung!